



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнеудинскому району управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Иркутский, 19

E-mail: ondnizhneudinsk@emercom.irtel.ru, тел. 89249937800

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 24/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Областному государственному бюджетному учреждению социального обслуживания "Психоневрологический интернат п. Водопадный"

(указывается наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Нижнеудинского района по пожарному надзору от "10" мая 2018 года N 24, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 ч. 20 мин. "04" июня 2018 г. по 12 ч. 00 мин. "14" июня 2018 г. проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Нижнеудинского района по пожарному надзору Соловьевым Е.С. за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объектах защиты Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Психоневрологический интернат п. Водопадный", расположенного по адресу: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором ОГБУ СО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» Терентьевым С.Г.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

			безопасности	
1	В зданиях (помещениях) учреждения (административный корпус, здания женских корпусов, здание мужского корпуса, здание гаража, здание мастерской, здание котельной) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(п. 61 ППР РФ, ст. 1, ст. 6, ст. 151 Закона № 123-ФЗ, п. А4 прил. А, табл. А1, А3 СП 5.13130.2009, п. 4, табл. № 1, № 3 НПБ 110-03)	01.11.2018 г.	
2	В зданиях (помещениях) учреждения (административный корпус, здания женских корпусов, здание мужского корпуса, здание гаража, здание мастерской, здание котельной) отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	(таблица 1, таблица 2 СП 3.13130.2009; таблица 1, таблица 2 НПБ 104-03)	01.11.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в установленные сроки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Нижнеудинского района по пожарному надзору Соловьев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 14 » июня 20 18 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор ОГБУ СО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
Терентьев С.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » июня 20 18 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.